

，採重點式管理，分階段逐一督導確實改善，以提供市民便捷舒適之乘車環境。

## 一五三七

質詢日期：86年5月25日

質詢議員：李仁人

質詢對象：市政府、環保局、衛生局、建管處

目：退伍軍人症、結核病、百日咳等傳染病菌易孳生於

中央空調之冷卻水塔及蒸氣凝結設備中，藉由密閉大樓空氣循環散播感染，建請市府加強宣導並督促各公寓、大樓確實定期消毒清洗空調冷卻水塔，以防杜傳染病菌孳生擴散，確保公共衛生及民衆健康！

說

明：一、根據統計，台灣地區由今年初至四月底，退伍軍人

症確定病例已達六十八例，並已有二例死亡，其中光是台北市就有十個病例，而日前也爆發出本市某大型醫院七位醫護人員集體感染百日咳之病例。由於退伍軍人症、百日咳、結核病等傳染病之病原菌多由飛沫傳染，若經過可生成飛沫之設備如：大樓冷卻水塔、蒸氣凝結設備、熱水供應系統、除濕機、噴水池等散播，將大幅增加民衆感染之機率。

二、由於台灣屬於亞熱帶溫暖潮濕的海島型氣候，環境相當適合利用飛沫、水滴進行傳染的病菌生存，而夏天將至，民衆使用冷氣及進入有中央空調之公共場所如：辦公大樓、百貨公司、戲院、工廠、旅館、飯店、醫院等的頻率相當高，如果這些建築物的冷卻水塔未能定期消毒、清洗，將成爲傳染病菌孳

生之溫床，造成傳染疫情擴大，影響國人健康至鉅，值得政府及民衆重視。

三、根據環保局與衛生局對台北市清潔服務商業同業公司的五十餘家公司所做的調查發現，幾乎沒有一家公司有受雇清潔中央空調冷卻水塔的經驗。由此可知，包括清潔業者在內的公司行號買了中央空調系統之後，可能從裝設到報廢都不曾清洗過冷卻水塔，這種缺乏防疫警覺性的無知，有賴市府加強宣導。

四、爰此，建議市府建管處應嚴查各公寓、大樓之空調設備是否符合相關法規，並會同環保局、衛生局督促各辦公大樓、百貨公司、戲院、工廠、旅館、飯店、醫院定期消毒清洗空調冷卻水塔，以防杜傳染病菌孳生擴散，以確保公共衛生及民衆健康；同時也應加強宣導呼籲民衆從居家環境清潔做起，讓室內通風除濕，室外則清理水塔及積水據點，以防範傳染病菌的滋生。

答覆單位：台北市政府（衛生局）

答：一、爲防杜退伍軍人症、結核病、百日咳等傳染病菌孳生於中央空調冷卻水塔。本府衛生局邀請環保局、教育局、社會局、工務局、民政局等召開協調會，協商如何全面宣導清洗消毒本市大樓空調冷卻水塔工作。並分發認識退伍軍人症單張，提醒市民定期清洗消毒冷卻水塔之工作，以防杜傳染病菌孳生擴散。

二、至五月底本府各局處分工執行情形如左：

(一)工務局負責發函及督促民間辦公及商業大樓，確實清洗

消毒冷卻水塔，業已辦理一九三件。

(一)環保局負責發函及督促本府內外機關大樓，確實清洗消毒冷卻水塔，業已辦理三一件。

(二)教育局負責發函及督促公私立學校、圖書館、社政單位，確實清洗消毒冷卻水塔，業已辦理一六六件。

(三)社會局負責發函及督促公私立托兒所、安養院、育幼院，確實清洗消毒冷卻水塔，業已辦理三八件。

(四)衛生局負責發函及督促公私立醫療院所、營業衛生場所、餐廳，確實清洗消毒冷卻水塔，業已辦理三六〇件。

## 一五三八

質詢日期：86年5月26日

質詢議員：林美倫

質詢對象：台北市陳市長、工務局許局長

題 目：給業者一個合法的生存空間！——陳市長應訂定修法

時間表，召集主管單位檢討修正招牌廣告物之相關法令

說 明：一、本席近日接獲兩件陳情案例：

(一)有一廣告塔於民國六十四年即已建造完成，合法領有雜項執照、使用執照及每年皆有申請廣告許可證，但於86年申請廣告許可證時，即遭退件並告知須將鐵架內移1.5公尺。令業者不解的是，原建造時依工務局核准之施工圖施工，並經檢查合格使用，如現擅自更改反而變成違法。而且該廣告塔鐵架約重五十噸，勿庸說內移1.5公尺，即使稍變動亦會影響原結構強度，反而影響公共

安全，在此，本席請問市長，政府施政是否應有連續性？

(二)另有一廣告物將設置的大樓並無管理委員會組織，所以未能取得區分所有權人過半數同意之會議決議，因此業者逐一另行取得區分所有權人全部的同意書，但全體同意書卻反遭退件。

二、經建管處公寓大廈管理科提供申請台北市招牌廣告、樹立廣告許可證應檢附之要件及申請案件遭退件的理由等資料可歸納如下：

(一)許可證應檢附之要件：

1. 設計圖說

2. 設置處所有權證明文件或使用權同意書

3. 設置位置簡圖

4. 公寓大廈區分所有權人會議同意

5. 廣告內容應經目的事業主管機關核准者

6. 土地使用分區證明書

7. 廣告物結構計算及安裝說明書圖或廣告物安全證明書

證明書

8. 建築物使用執照及原核准圖說（立面圖及平面圖）

（圖）

9. 雜項執照申請表及相關文件（限於須申請雜項執照者）

執照者）

10. 建築執照影本（限售賣房屋者）

(二)遭退件理由：

1. 廣告物設置之規格或位置不符「台北市建築物招牌廣告及樹立廣告暨圖解說明」及其它相關