

長在該颱風未到前已宣布翡翠水庫提前洩洪，此與今天水庫缺水不無關係，請說明當時洩掉多少水量。

答覆單位：臺北市政府（臺北翡翠水庫管理局）

答：二、翡翠水庫本年初之水位一六一·九一公尺與歷年平均水位一六一·七四公尺相當，但因本年天候異常枯乾，降雨量銳減，一月至三月降雨量僅約為歷年平均值百分之五十二，四月份更低至歷年平均值百分之二十七。致使水庫水位急速下降，如天候條件不變，預估六月初可能達到嚴重下限。

二、納莉颱風來襲前，九月十五日水庫水位為一五五·二公尺，歷經納莉、利奇馬及海燕等三場颱風期間，翡管局均依「臺北翡翠水庫運用規則」之規定進行洪水操作，至洪水操作結束後十月十七日水庫水位仍維持一六三·三公尺，較歷年之平均水位一六一·〇八為高。颱風期間，馬市長並未要求水庫提前洩洪，亦無提前洩洪情形。

一一二

質詢日期：九十一年五月六日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：國宅處

質詢題目：正義國宅甲區的排水溝工程延宕經年，不但不美觀，

對社區小孩玩耍及一些靠輪椅行走者皆造成不安全與不方便，為何如此簡單的工程要拖這麼久？何時可以儘速完工？

答覆單位：臺北市政府（國宅處）

答：一、該社區水溝原為暗溝，經現場施工開挖後發現，因溝底高

程落差很大，且需配合將原有之廢水管改接至污廢水排放系統中，故工程較為繁瑣。為期該水溝改善工程之完善，及該社區住戶於日後使用上之便利，該工程須配合現況調整致先行停工，並辦理變更設計加以修正。原開挖後之水溝已先以 π 蓋板覆蓋以維安全。

二、相關變更設計修正工作等程序目前皆已完妥，本府國民住宅處將責成承商即行復工施工。

一一三

質詢日期：九十一年五月六日

質詢議員：李彥秀

質詢對象：養工處、衛工處

質詢題目：南港成福路一二一巷八米巷道拓寬工程之後續處理情形

說明：

一、有關南港區成福路一二一巷八米巷道拓寬工程一案，本席多次召開協調會及現場會勘，然此處歷經七、八年來都未動工，本席相當質疑養工處及衛工處後續處理的情形。

二、本席要求養工處及衛工處一週內答覆本席，有關成福路一二一巷八米巷道拓寬工程歷年來審查及變更進度，同時答覆本席此處工程預定何時動工。

答覆單位：臺北市政府（工務局）

答：本案辦理情形經本府工務局養護工程處報稱：

本案屬本處八十七年度「南港成福路一〇七巷、一二一巷道路規劃工程」範圍內，經委託顧問公司辦理規劃設計，於八