

<p>六大提——〇五 建設——〇一三</p>	<p>查本市鐵路以西地區自來水不够應用，請市府飭令自來水廠迅予加強輸水壓力，以充裕市民用水案。</p>	<p>陳 愷 黃聯富</p>	<p>查加強鐵路以西地區水壓一案經查該地區正值管線末端，近年來人口驟增，用水量增加，輸水管口徑較小，供求失調，水壓普遍降低，為改善該地區供水，現自來水工程處已埋設延平北路三段輸水幹管，另連接基隆路、松江路幹管工程已發包，即可施工，並將配合萬大計劃抽換該區域水管，一俟完成即可改善。</p>	<p>建設局</p>
<p>六大提——〇〇六 建設——〇一四</p>	<p>請市府迅速籌建自來水溫冷洗滌用水（又名工業用水）以減輕市民使用自來水之成本，而利衛生健康案。</p>	<p>陳 愷 張同生</p>	<p>查籌建工業用水管線系統一案，現正由自來水工程處研究中。</p>	<p>建設局</p>
<p>六大提——〇三一 建設——〇一五</p>	<p>請管理局迅速規劃編列預算，將全轄內水管予以改善並鋪設適量水管，以便市民飲用無缺由案。</p>	<p>梁紹洲 李福長 林振永</p>	<p>陽明山管理局水廠為配合人口發展用戶增加之需要，現正擬規劃改善各項出水及供水設備如下： 一、陽明山管理局水廠大屯慢濾廠原有處理能</p>	<p>建設局</p>