

<p>六大提——〇五五 警政衛生——〇四九</p>	<p>迅速改善和平東路二段七六、九六巷一帶，瑠公圳以利環境衛生案。</p>	<p>蔣淦生 荆鳳崗</p>	<p>一、查通化街瑠公圳排水幹線，業由本府新建工程處規劃興辦中，一俟該工程完工後，和平東路二段七六、九六巷一帶排水，即可改善。 二、有關該路七六、九六巷地區原有兩條瑠公圳小渠，尚無預算辦理。</p>	<p>工務局</p>
<p>六大提——一〇〇 工務——〇五〇</p>	<p>請將南京東路四段七十五巷松山新村內排水溝整修並加水泥蓋以利衛生案。</p>	<p>范伯超 梁紹洲</p>	<p>查南京東路四段七十五巷空軍眷村內四公尺以上巷弄排水溝，全長約三、〇〇〇公尺，若全部改建為30cm×50cm混凝土暗溝，並鋪築三公分厚瀝青混凝土面層一五、〇〇〇平方公尺，約需工程費新臺幣二、一〇〇、〇〇〇元，因所需經費龐大，無法即刻辦理。擬就南京東路四段七十五巷兩側水溝先予改善，惟仍須俟六十三年度下水道工程預算完成法定程序後，方能計劃實施。</p>	<p>工務局</p>