

質詢對象：教育局

質詢題目：舊莊國小忠孝樓一樓靠校用變電箱及校用配電線下方之電磁波強度，經台電量測結果是多少毫高斯？

答覆單位：台北市政府（教育局）

答：經八十七年八月十三日量測結果，舊莊國小（一）忠孝樓一樓靠校用變電箱電磁波強度最大為 24.9 毫高斯（二）校用配電線下電磁波強度最大為 15.2 毫高斯。

一九一

質詢日期：八十九年七月廿七日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

質詢題目：台北市有高壓電線經過及旁有變電所之學校，其高壓電線或變電所各距離多遠？

答覆單位：台北市政府（教育局）

答：經查本市現有木柵高工、辛亥國小、興隆國小、舊莊國小、胡適國小等五校有高壓電線經過學校，另現有興德國小、福星國小、興雅國中、懷生國中、敦化國中、西松高中、福林國小、舊莊國小、螢橋國中等九校旁有變電所。

一九二

質詢日期：八十九年七月廿七日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

質詢題目：本市除了麗山國小、西松高中、興德國小、福星國小、興雅國中及福林國小外，還有那些學校旁有變電所

？

答覆單位：台北市政府（教育局）

答：經查本市現有興德國小、福星國小、興雅國中、懷生國中、敦化國中、西松高中、福林國小、舊莊國小、螢橋國中等九校旁設有變電所，另麗山國小為高壓電塔位於校地內。

一九三

質詢日期：八十九年七月廿七日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

質詢題目：本市除了士林高商、木柵高工、陽明山國小、舊莊國小、辛亥國小及胡適國小外，還有那些學校有高壓電線經過？

答覆單位：台北市政府（教育局）

答：經查本市現有木柵高工、辛亥國小、興隆國小、舊莊國小、胡適國小等五校有高壓電線經過學校。

一九四

質詢日期：八十九年七月廿七日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

質詢題目：松山工農車道之電磁波強度，經台電量測結果是多少毫高斯？

答覆單位：台北市政府（教育局）

答：經八十七年八月六日量測結果，松山工農車道之電磁波強度最大為 26.2 毫高斯。